

SG.271.1.7.2018

### Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „**Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów i zmianę nawierzchni na boisku w miejscowości Marki**”, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy w ramach budowy boiska w miejscowości Suchorzów można zastosować zamiast podbudowy betonowej podbudowę z kruszywa łamanego o odpowiedniej wskazanej przez inwestora grubości warstwy.
2. Czy Gmina wyrazi zgodę na przesunięcie terminu wykonania zadania do dnia 30.10.2018 r.

#### W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

**Ad. 1)** Zamawiający zmienia sposób wykonania konstrukcji nawierzchni boiska - podbudowy na następujący:

1	Nawierzchnia z kostki elastycznej – gr. 4,3 cm
2	<b>Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – gr. 10 cm warstwy po zagęszczeniu</b>
3	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego – gr. 5 cm tłuczeń kamienny 0 - 31,5 mm</b>
	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego – gr. po zagęszczeniu 10 cm tłuczeń kamienny 31,5 – 63 mmm</b>
4	Warstwa odsączająca z piasku – gr. 15 cm
5	Grunt rodzimy

**Ad. 2)** Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania zadania do 30.10.2018 r. tylko w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów. Termin wykonania zadania dot. zmiany nawierzchni boiska w miejscowości Marki pozostaje bez zmian i upływa 31.08.2018 r.

**Termin składania ofert upływa z dniem 09.05.2018 godz. 10.00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2018 r. pod numerem 500095055-N-2018. Aktualizacja SIWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

Z up. Burmistrza  
**Marck Barszcz**  
Zastępca Burmistrza