

Baranów Sandomierski, 24.05.2018 r.

## Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg**”, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę Projektu Budowlanego w zakresie:

- 1) Zamiany projektowanych studni Ø600 na studnie Ø400.
- 2) Zastosowania rur trójwarstwowych PE TS, w zamian za ujęte w projekcie rury osłonowe na przewiertach i przekopach przez istniejące przeszkody terenowe.

### W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

**Ad. 1)** Zamawiający wyraża zgodę na zamianę projektowanych studni Ø600 na studnie Ø400, jedynie w przypadku studni posadowionych do 3 m głębokości. Jednakże wszelkie zmiany projektowe oraz wynikające z nich wymagane pozwolenia i uzgodnienia leżą pod stronie Wykonawcy.

**Ad. 2)** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń i zgód odpowiednich Gestorów sieci. Wszelkie zmiany projektowe oraz wynikające z nich wymagane pozwolenia i uzgodnienia leżą pod stronie Wykonawcy.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem **05.06.2018 r. godz. 10.00.**

  
Z up. Burmistrza  
Marek Barszcz  
Zastępca Burmistrza