

GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel./fax 15 811 85 81, 15 811 85 82
NIP 667-20-79-650 REGON 030409152

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Baranów Sandomierski”, do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

W SIWZ znalazł się zapis:

Zamawiający wymaga opracowania audytu energetycznego dla wskaźnika Δ PZ (zmiana poziomu zapotrzebowania na energię finalną) dla :

- a) Δ PZ = min 30 %
- b) Δ PZ = min 45 %
- c) Δ PZ = powyżej 60 %

3) Dokumentacje projektową należy wykonać dla wskaźnika Δ PZ wybranego przez Zamawiającego, po przedstawieniu do akceptacji przez Wykonawcę opracowanego audytu energetycznego dla wariantów określonych w pkt. 2.

Czy oznacza to, że wykonawca ma wykonać 3 różne wersje audytów dla każdego z budynków uwzględniające różne warianty prowadzące do różnych oszczędności ciepła? Co w przypadku, gdy nie uda się osiągnąć poziomu 60%

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Zgodnie z treścią § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 962), audyt sporządzany przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej obejmuje opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji tego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, nie ma potrzeby wykonania trzech różnych audytów, lecz w treści opracowania należy wykazać co najmniej trzy warianty rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, dla minimalnych wartości granicznych wskaźnika Δ PZ (zmiana poziomu zapotrzebowania na energię finalną) określonych w Rozdziale II ust. 1 pkt. 2 SIWZ.

W ocenie Zamawiającego, wartość wskaźnika Δ PZ na poziomie powyżej 60 % można osiągnąć dla każdego budynku, jedynym ograniczeniem mogą być koszty wykonania przyjętych rozwiązań realizacji przedsięwzięcia w celu osiągnięcia wskaźnika na tym poziomie.

BURMISTRZ

Marek Mazur