

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „**Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej w gminie Baranów Sandomierski – etap II**”, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną budynku szkoły będącej przedmiotem zamówienia, tj. czy posiada aktualna bądź archiwalną dokumentację i udostępni ją Wykonawcy?
2. W jaki sposób obecnie jest ogrzewany budynek, jeśli instalacja c.o. to co jest źródłem ciepła (wymiennikownia, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł węglowy)?
3. Czy na terenie działki i w budynku jest instalacja gazowa ?
4. Jaka jest obecnie instalacja ciepłej wody użytkowej, czy są podgrzewacze przepływowe, pojemnościowe, instalacja centralna ciepłej wody?
5. Jaki jest stan instalacji odgromowej - czy należy zaprojektować nową lub odtworzenie istniejącej ?
6. Czy w ramach termomodernizacji należy przewidzieć zastosowanie rozwiązań np. panele fotowoltaiczne, solarne itp.?

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

- Ad. 1. Nie.
- Ad. 2. Kocioł gazowy.
- Ad. 3. Tak.
- Ad. 4. Podgrzewacze przepływowe.
- Ad. 5. Instalacja jest wyeksploatowana, pomiary elektryczne dają jej ocenę dostateczną.
- Ad. 6. Tak.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza