



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 11 stycznia 2019r. poz. 59),
 - 2) §3, §20 ust.1, §21 ust.1. pkt 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294),
 - 3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 5 listopada 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z wodociągu Baranów Sandomierski

w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną*

- w zakresie monitoringu parametrów mikrobiologicznych w dniu 29.05.2019r. w punktach pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Baranów Sandomierski, Gminny Zakład Użyteczności Publicznej ul. Langiewicza 8 w Baranowie Sandomierskim, zawartych w sprawozdaniach z badań Nr OLT.LHK.9052.2.65.2019 i Nr OLT.LHK.9052.2.64.2019 z dnia 03.06.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 10.06.2019r. w punkcie pobrania: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej ul. Langiewicza 8 w Baranowie Sandomierskim i w zakresie parametrów grupy B w dniu 10.06.2019r. oraz w dniu 11.06.2019r. w punkcie pobrania: Zespół Szkół ul. Wyszyńskiego 1 w Skopaniu, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr OLT.LHK.9052.2.78.2019 z dnia 14.06.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu, Nr OLR.LHK.9052.1.282.2019 z dnia 03.07.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej i Nr OLS.LHK.9052.2.68.2019 z dnia 12.06.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku,

w ramach *kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe*

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 13.05.2019r. w punkcie pobrania: Dom Dziecka w Skopaniu, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/49591/05/2019 z dnia 20.05.2019r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 05.07.2019r. w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Baranów Sandomierski, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/73469/07/2019 z dnia 10.07.2019r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Baranów Sandomierski

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Baranów Sandomierski w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną: w zakresie monitoringu parametrów mikrobiologicznych w dniu 29.05.2019r. w punktach pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Baranów Sandomierski, Gminny Zakład Użyteczności Publicznej ul. Langiewicza 8 w Baranowie Sandomierskim zawartych w sprawozdaniach z badań Nr OLT.LHK.9052.2.65.2019 i Nr OLT.LHK.9052.2.64.2019 z dnia 03.06.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu, w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 10.06.2019r. w punkcie pobrania: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej ul. Langiewicza 8 w Baranowie Sandomierskim i w zakresie parametrów grupy B w dniu 10.06.2019r. oraz w dniu 11.06.2019r. w punkcie pobrania: Zespół Szkół ul. Wyszyńskiego 1 w Skopaniu, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr OLT.LHK.9052.2.78.2019 z dnia 14.06.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu, Nr OLR.LHK.9052.1.282.2019 z dnia 03.07.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie – Laboratorium Higieny Komunalnej i Nr OLS.LHK.9052.2.68.2019 z dnia 12.06.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe: w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 13.05.2019r. w punkcie pobrania: Dom Dziecka w Skopaniu, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/49591/05/2019 z dnia 20.05.2019r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A, w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 05.07.2019r. w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Baranów Sandomierski, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/73469/07/2019 z dnia 10.07.2019r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294).

orzeka jak w sentencji decyzji.

Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129 §1i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.